

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «ГМК «Дальполиметалл»

Шин В.В.

«30» \_\_\_\_\_ 2017 г.

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа проведения монтажа ретрофита ПС Садовая 35 КРУН-6кВ

### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование объекта	КРУН-6кВ ячейки КРУ Ввод№1, ввод№2, Дачи, СМВ
Ф., И., О. контактного лица	Крестин Денис Сергеевич
Должность	Главный энергетик ЦОФ
Телефон	89241379947
Электронный адрес	Энергетик ЦОФ <energ.cof@dalpolimetall.ru>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Технические характеристики
1	ЕХ-ВВ-10-25/1000	4шт	Un=10кВ, Iвкл.=25кА, In=1000А Цикл 50000
2	Релейная защита МКЗП-М3	4шт	1-5А, ~/=220В, 0,2-200А

Главный инженер ЦОФ

 А.В. Фролов

Главный энергетик ЦОФ

 Д.С. Крестин

 Шин В.В.