


УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник ОКС  
АО "ФМК" Дальполиметалл"  
 С.Г. Антипин  
" 6 " 03 2019г.

## Дефектная ведомость

Цех: Складское хозяйство

Дата

14.02.2019

Объект: Базисный склад СДЯВ

Инв.№

100040335

1	2	3	4	5
Ремонт кровли склада СДЯВ				
1	Разборка покрытия кровли из асбестоцементных листов	500	м2	
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали	76	м2	
3	Смена обрешетки	500	м2	
4	Смена стропильных ног	190	п.м	
5	Устройство в ж/б конструкциях отверстий для крепления стропил	30	шт	
6	Устройство стропильных конструкций, мауэрлата	36	м2	
7	Устройство обрешетки	36	м2	
8	Устройство пароизоляции	536	м2	
9	Устройство контрообрешетки	536	м2	
10	Обработка кровли огнезащитной пропиткой	536	м2	площадь кровли
11	Устройство покрытия из профнастила НС-44-1000-0,7	536	м2	
12	Устройство обделок из листовой стали	76	м2	
13	Устройство снегозадержателей	76	п.м.	
14	Смена фронтонов с устройством жалюзийных решеток	40	м2	6 жалюз. решеток
15	Смена карниза	76	м	
16	Окрашивание вентиляционных выходов	20	м2	
17	Устройство ограждения	76	п.м.	
18	Окразка фронтонов и карнизов	40+38	м2	
19	Устройство желобов подвесных	80	м	
20	Устройство водосточной системы	40	м	

Ведущий специалист отдела  
капитального строительства



Н.С. Белокопытова

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОКС

АО "ФМК" Дальполиметалл"

С.Г. Антипин

" 6 " 03 2019г.

Ремонт кровли

Дефектная ведомость

Цех: Складское хозяйство

Дата

14.02.2019г

Объект: Трансформаторная подстанция

10228

Инв.№

нет

1	2	3	4	5
1	Демонтаж рубероидного покрытия кровли	М2	68,5	
2	Установка мауэрлата и балоков (стропил)	М3	1,12	
3	Устройство обрешётки	М3	1,5	
4	Устройство пароизоляции	М2	78	
5	Устройство контрообрешетки	М2	78	
6	Обработка деревянных конструкций огнезащитными составами	М2	78	указанна площадь кровли
7	Устройство профнастила №44-07	М2	78	
8	Устройство примыканий из листовой стали	М2	11	
9	Устройство снегозадержателей	М	20	
10	Устройство карниза	М2	20	
11	Окраска карниза	М2	20	
12	Устройство желобов подвесных	М2	20	
13	Устройство водосточной системы	М2	12	

Ведомость составил:

Вед. инж. по надзору за технологическим состоянием зданий и сооружений

Баркаева И.В.

Баркаева И.В.